



BENTEL
SECURITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La **BENTEL SECURITY S.R.L.** - Via Gabbiano, 22 - 64013 CORROPOLI (TE)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo elettrico automatico di comando e gestione spegnimento e di ritardo

J408-2 + J400-EXT

PFNCFBLEJ408-2
PFNCFBLEJ408-2NM
PFNCFBLIJ408-2
PFNCFBLKJ408-2

CENTRALE ANTINC.2Z.BENTEL INGLESE
CENTRALE ANTINCEN.2Z. NO LEXAN
CENTRALE ANTINC. 2Z.BENTEL ITALIA
CENTRALE ANTINC.2Z.BENTEL ISRAELE

Classe ambientale A

Grado di protezione IP30

1 zona di scarica

CO₂, gas inerte, idrocarburi alogenati

Opzioni previste:

- Ritardo del segnale di estinzione
- Sorveglianza dello stato dei componenti
- Dispositivo di prolungamento emergenza
- Controllo del tempo di allagamento

Condizione attiva del ritardo nella risposta: massimo 3 s

Attivazione del ritardo della risposta delle uscite: massimo 1 s

*è rispondente ai REQUISITI ESSENZIALI della DIRETTIVA
89/106/CEE e 93/68/CEE e quindi conforme alle seguenti norme:*

Sistemi estinzione:

EN 12094-1:2003

Corropoli (TE), 24/01/2007

CE 1328

Certificato: 1328-CPD-0068

Il consigliere delegato
Raffaele Di Crosta



BENTEL
SECURITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La BENTEL SECURITY S.R.L. - Via Gabbiano, 22 - 64013 CORROPOLI (TE)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo elettrico automatico di comando e gestione spegnimento e di ritardo

J408-4 + J400-EXT

PFNCFBLEJ408-4
PFNCFBLEJ408-4NM
PFNCFBLIJ408-4
PFNCFBLKJ408-4

CENTRALE ANTINC.4Z.BENTEL INGLESE
CENTRALE ANTINCEN.4Z. NO LEXAN
CENTRALE ANTINC. 4Z.BENTEL ITALIA
CENTRALE ANTINC.4Z.BENTEL ISRAELE

Classe ambientale A

Grado di protezione IP30

1 zona di scarica

CO₂, gas inerte, idrocarburi alogenati

Opzioni previste:

- Ritardo del segnale di estinzione
- Sorveglianza dello stato dei componenti
- Dispositivo di prolungamento emergenza
- Controllo del tempo di allagamento

Condizione attiva del ritardo nella risposta: massimo 3 s

Attivazione del ritardo della risposta delle uscite: massimo 1 s

*è rispondente ai REQUISITI ESSENZIALI della DIRETTIVA
89/106/CEE e 93/68/CEE e quindi conforme alle seguenti norme:*

Sistemi estinzione:

EN 12094-1:2003

Corropoli (TE), 24/01/2007

CE 1328

Certificato: 1328-CPD-0068

**Il consigliere delegato
Raffaele Di Crosta**



BENTEL
SECURITY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La **BENTEL SECURITY S.R.L.** - Via Gabbiano, 22 - 64013 CORROPOLI (TE)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il dispositivo elettrico automatico di comando e gestione spegnimento e di ritardo

J408-8 + J400-EXT

PFNCFBLEJ408-8
PFNCFBLEJ408-8NM
PFNCFBLIJ408-8
PFNCFBLKJ408-8

CENTRALE ANTINC.8Z.BENTEL INGLESE
CENTRALE ANTINCEN.8Z. NO LEXAN
CENTRALE ANTINC. 8Z.BENTEL ITALIA
CENTRALE ANTINC.8Z.BENTEL ISRAELE

Classe ambientale A

Grado di protezione IP30

1 zona di scarica

CO₂, gas inerte, idrocarburi alogenati

Opzioni previste:

- Ritardo del segnale di estinzione
- Sorveglianza dello stato dei componenti
- Dispositivo di prolungamento emergenza
- Controllo del tempo di allagamento

Condizione attiva del ritardo nella risposta: massimo 3 s

Attivazione del ritardo della risposta delle uscite: massimo 1 s

*è rispondente ai REQUISITI ESSENZIALI della DIRETTIVA
89/106/CEE e 93/68/CEE e quindi conforme alle seguenti norme:*

Sistemi estinzione:

EN 12094-1:2003

Corropoli (TE), 24/01/2007

CE 1328

Certificato: 1328-CPD-0068

Il consigliere delegato
Raffaele Di Crosta